

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«УСТЬ-ИЛИМСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО – 2008»**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**на установку индивидуальных приборов учета
холодного и горячего водоснабжения.**

ООО «УИ ЖКХ-2008» согласовывает установку приборов при выполнении следующих условий:

- производить установку приборов учета, разрешенных органами Госстандарта России и включенных в Госреестр России;
- монтаж приборов учета должен выполняться специалистами, имеющими опыт выполнения работ по установке ИПУ горячего и (или) холодного водоснабжения;
- монтаж производить с обязательным присутствием на кран-фильтре места (ушко) для захвата пломбировочного материала;
- об отключении стояков внутридомовых инженерных сетей, на период производства работ поставить в известность жильцов квартир по отключаемому стояку;
- приборы учета холодной и горячей воды устанавливаются в помещении на вводе трубопровода, в месте доступном для обслуживания, в границах эксплуатационной ответственности потребителя;
- оформить заявку в обслуживающей организации ОАО «Иркутскэнерго» СТУ ТВСК по тел. 40-831 или 40-832 на выполнение работ на внутридомовых инженерных сетях, после выполнения работы сдать по акту обслуживающей организации (в акте отмечается количество сбросов воды со стояков);
- разъяснить собственникам жилых помещений: о необходимости обеспечить беспрепятственный допуск персонала обслуживающей организации к приборам учета.

Приборы учета принимаются в качестве коммерческих, при постановке на учет в ООО «УИ ЖКХ-2008» с приложением комплекта документов:

1. Схема установки приборов учета.
2. Копия паспортов с указанием даты поверки.
3. Акт ввода в эксплуатацию (акт опломбировки).
4. Справка обслуживающей организации о проводимых отключениях на сетях холодного и горячего водоснабжения (с отметкой о сбросе воды со стояков).

Директор ООО «УИ ЖКХ-2008»



Сёмин Ю.Н.